Eigulių vandenvietė		2023 metų II ketvirčio duomenys	
Rodiklio pavadinimas	**Mato vnt.**	**Norma**	**Faktinė reikšmė**
Amonis	mg/l	0,50	<0,01
Aliuminis	µg/l	200	—
Bendroji geležis	µg/l	200	26,0
Drumstumas	Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	4	0,2 - 0,9
Manganas	µg/l	50	19,0
Nitratas	mg/l	50	2,9 - 6,2
Nitritas	mg/l	0,50	<0,007
Permanganato indeksas	mg/l O_2	5,0	3,3 - 3,7
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5 - 9,5	7,5 - 7,8
Spalva	mg/l Pt	30	10,0 - 15,0
Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	—	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	—	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
Bendras kalcis ir magnis (bendras kietumas)	mmol/l	nenormuojama	2,5 - 3,2
Savitasis elektros laidis	µS cm^{-1} 20^0C temperatūroje	2 500	554 - 664
Sulfatas	mg/l	250	33,2 - 40,0
Chloridas	mg/l	250	28,1 - 28,8
Natris	mg/l	200	21,6
Bisfenolis A	µg/l	2,5	—
Boras	mg/l	1,5	<0,04 - 0,04
Stibis	µg/l	10	—
Arsenas	µg/l	10	<1,28
Chromas	µg/l	25	<0,79
Fluoridas	mg/l	1,5	0,19
Švinas	µg/l	5,0	<1,63
Varis	mg/l	2,0	<0,098
Selenas	µg/l	20	<1,89
Gyvsidabris	µg/l	1,0	<0,17
Nikelis	µg/l	20	<1,28
Kadmis	µg/l	5,0	<0,061
Uranas	µg/l	30	—
Cianidas, CN^-	µg/l	50	—
1,2-dichloretanas	µg/l	3,0	—
Bendra organinė anglis	mg/l	Nėra nebūdingų žymių pokyčių	—
Bromatas, BrO^-_3	µg/l	10	—
Chloritas, ClO_2^-	mg/l	0,25	—
Chloratas, CLO^-_3	mg/l	0,25	—
Pesticidų suma	µg/l	0,50	—
Aldrinas	µg/l	0,030	—
Dieldrinas	µg/l	0,030	—
Heptachloras	µg/l	0,030	—
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030	—

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	—
Benzenas	µg/l	1,0	—
Benzo(a)pirenas	µg/l	0,010	—
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma	µg/l	10	—
Trihalometanų suma	µg/l	100	—
Žarninės lazdelės (*Escherichia coli*)	skaičius/100 ml	0/neaptikta	0/neaptikta
Žarniniai enterokokai	skaičius/100 ml	0/neaptikta	0/neaptikta
Koliforminės bakterijos	Skaičius/100 ml vandens	0/neaptikta	0/neaptikta
Kolonijas sudarantys vienetai 22 ^{0}C temperatūroje	Skaičius/1 ml vandens	Nėra nebūdingų pokyčių (≤100)	$3,0 - 3,7 \cdot 10^{1}$
Bendras chloras	mg/l	nenormuojama	—