



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Žymuo | FV1-4 | PV1 | KF1 | 1M1 | | 2M1 | | XS1 | XS2 | HL2 | | PF1 | EH1 | HL1 | GB1 |
| Galia, kW | | | | | | | | 8 | 4 | 0,03 | | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Vardinė srovė, A | | | | | | | | 16 | 16 | 0,12 | | 0,05 | 0,4 | 0,05 | 0,4 |
| Įrenginys | Viršįtampių ribotuvas | Įtampos matavimas | Fazių kontrolė | Nuotekų siurblys Nr.1 | Siurblio Nr.1 apsaugos grandinė | Nuotekų siurblys Nr.2 | Siurblio Nr.2 apsaugos grandinė | Kištukinis el. lizdas 400VAC | Kištukinis el. lizdas 230VAC | Siurblinės apšvietimas | Rezervas | Debitomatis | Skydo vedinimas ir šildymas | Skydo apšvietimas | 24VDC maitinimas su NEŠ |

