



| Žymuo            | FV1-4                 | PV1               | KF1            | 1M1                   |  | 2M1                   |  | XS1                             | XS2                             | HL2                          |                              | PF1                    | EH1      | HL1         | GB1                         |                   |                         |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Galia, kW        |                       |                   |                |                       |  |                       |  | 8                               | 4                               | 0,03                         |                              | 0,01                   | 0,1      | 0,01        | 0,1                         |                   |                         |
| Vardinė srovė, A |                       |                   |                |                       |  |                       |  | 16                              | 16                              | 0,12                         |                              | 0,05                   | 0,4      | 0,05        | 0,4                         |                   |                         |
| Įrenginys        | Viršįtampių ribotuvas | Įtampos matavimas | Fazių kontrolė | Nuotekų siurblys Nr.1 |  | Nuotekų siurblys Nr.2 |  | Siurblio Nr.1 apsaugos grandinė | Siurblio Nr.2 apsaugos grandinė | Kištukinis el. lizdas 400VAC | Kištukinis el. lizdas 230VAC | Siurblinės apšvietimas | Rezervas | Debitomatis | Skydo vedinimas ir šildymas | Skydo apšvietimas | 24VDC maitinimas su NEŠ |

